水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-001

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

厚生労働大臣登録水質検査機関（第50号）
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

番　号	016187-0005	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	咲田川湧水	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	19.3（℃）	水温	23.5（℃）
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001号）（最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000001 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000081 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000042 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000009 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					

水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-003

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

番　号	016187-0006	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

厚生労働大臣登録水質検査機関（第50号）
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	前浜の井戸	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	19.3（℃）	水温	23.0（℃）
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001 号）（最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出－液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000004 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000013 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000031 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					

水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-002

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

番　号	016187-0008	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	嘉手苅湧水	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	16.0(℃)	水温	23.0(℃)
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001 号）(最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出－液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000002 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000060 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000022 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000013 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					

水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-006

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

番　号	016187-0009	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	宮国（アナ井）	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	24.1(℃)	水温	18.8(℃)
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001 号）(最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000002 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000100 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000044 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000013 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					

水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-005

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

番　号	016187-0015	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	山川湧水（ウプカー）	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	21.3(℃)	水温	24.9(℃)
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001 号）(最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出―液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフ―質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000093 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000017 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000024 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					

水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-008

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

番　号	016187-0017	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	保良ガー湧水	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	19.8(℃)	水温	24.2(℃)
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001号）（最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出－液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000100 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000045 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000020 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					

水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-007

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

番　号	016187-0020	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	福里ダム北（97F31）	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	26.2（℃）	水温	25.8（℃）
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001 号）（最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出－液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000049 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000009 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000003 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					

水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-009

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

番　号	016187-0022	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	更竹西（C井戸）	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	21.4（℃）	水温	22.6（℃）
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001号）（最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出－液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000037 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000031 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000012 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					

水質検査結果書

農　薬　類

No. 2023-02271-004

2024年 3 月 12 日

宮古島市長　　殿

厚生労働大臣登録水質検査機関 第50号
沖縄県浦添市字経塚７２０番地
一般財団法人　沖縄県環境科学センター

番　号	016187-0028	事業体	宮古島市環境衛生局
水質区分	その他（原水）	所　属	環境保全課　自然環境係

試験の結果は次のとおりです。

採水地点	系	受水点	系
採水箇所	北ウナトウ井戸	採水者	[redacted]

検査期日	2024年　2月　14日　～　2024年 3 月 12 日			受付日	2024年　2月　14日		
採水年月日	2024年　2月　13日	天候	晴れ	気温	16.5（℃）	水温	23.5（℃）
検査方法	「水質管理目標設定項目の検査方法（平成15年10月10日付健水発第1010001 号）（最終改正 令和5年3月24日）」別添方法18　固相抽出－液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法もしくは別添方法20の2　液体クロマトグラフ－質量分析計による一斉分析法						

農薬類		検査責任者	[redacted]

	項目	報告値	目標値		項目	報告値	目標値
1	アセタミプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.2mg/L以下				
2	イミダクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.1mg/L以下				
3	クロチアニジン	0.000050 (mg/L)	0.2mg/L以下				
4	ジノテフラン	0.000096 (mg/L)	0.6mg/L以下				
5	チアクロプリド	0.000001未満 (mg/L)	0.03mg/L以下				
6	チアメトキサム	0.000001未満 (mg/L)	0.05mg/L以下				
7	ニテンピラム	0.000001未満 (mg/L)	1.3mg/L以下				
8	スルホキサフロル	0.000001未満 (mg/L)					
9	トリフルメゾピリム	0.000001未満 (mg/L)					
10	クロラントラニリプロール	0.000008 (mg/L)					
11	エチプロール	0.000001未満 (mg/L)					
12	フィプロニル	0.000001未満 (mg/L)	0.0005mg/L以下				
13	フロニカミド	0.000001未満 (mg/L)					
14	フルピラジフロン	0.000001未満 (mg/L)					